



Произведено по заказу ООО "РОКВУЛ":

ООО "РОКВУЛ"

143985, Московская обл, Балашиха г,
Железнодорожный мкр, Автозаводская ул, дом №
48А

www.rwl.ru



Паспорт № 131225/3/125014162.1.1

от 13 декабря 2025 г.

1. Информация о продукте				
1.1.	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ		
1.2.	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15		
1.3.	Размеры, мм	$\frac{1\ 200}{\text{Длина}} \times \frac{627}{\text{Ширина}} \times \frac{122}{\text{Толщина}}$		
1.4.	Номер партии	125014162.1.1	Объем партии, м3	257,79
1.5.	Дата изготовления	13.12.2025		
1.6.	Номер смены	3		

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (250 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала					
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	ТУ	Значение
2.1.	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	80-110	96,6
2.2.	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/(м*К)	ГОСТ 31925 / ГОСТ 31924	≤0,042	≤0,042
2.3.	Предел прочности на сжатие	кПа	ГОСТ EN 826	≥60	82,17
2.4.	Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	кПа	ГОСТ EN 1607	≥90	270,23
2.5.	Предел прочности на сдвиг/срез	кПа	ГОСТ 32603-2021	≥40	60,67
2.6.	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1609	≤1,00	≤1,00

** Измерения в ламельном направлении

Сертификат соответствия №RU C-RU.ЧС13.В.00454/25 с 14.04.2025 по 13.04.2030. Выдан: ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России (RA.RU.10ЧС13)


Декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.РА01.В.17254/23 с 12.05.2023 по 11.05.2028. Выдан: ООО «РОКВУЛ»

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер строительных изделий
и материалов

Безрукова Елена



Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»

143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А